

榎葉町天神岬公園あやめ池(400m³)水処理

濾材交換不要・メーカーメンテ不要システム

「アオコ」の栄養源を断つ

あやめ池水処理装置フローシート

品番	名称	仕様	数量	備考
①	特別集水ストレーナー	ステンレス粗目スクリーン	1	汚泥溜り
②	ポンプ	100V 100W	2	
③	低速回転逆洗砂濾過機	響 HOR-50 濾砂量10ℓ	2	
④	特別セルフクリーン	粗目濾材	2	
⑤	流水式殺菌灯	100V 15W	8	
⑥	逆洗水量調整弁	濾砂大量流出防止用	2	

残餌・糞等の汚れが集積するよう、池底にテーパーをつける事で小能力の濾過で大容量の水処理を行う。

