

《ロータリークリーナー規格表》

急速濾過用珪砂
(支持砂礫不要)

本濾過槽は、その都度条件に合わせて設計、製作、施工していますが、各用途における標準容量は次表の通りです。
(但し、濾過速度は原水水質と処理目的により設計、選定します。仕様表示は処理内容により相違します)

型式	外形寸法 (目安) mm	濾槽寸法 mm	濾過面積 m ²	逆洗水量 ℓ/回	濾過能力 m ³ /h					キヤモーター 出力 k w	
					LV 5m/h	LV 7m/h	LV 10m/h	LV 30m/h	LV 50m/h		
小型 「響」 シリーズ	HOR-50 (Hz)	730×500×550H	Φ270×355 L	0.096	200ℓ/1.5分/回	0.48 m ³ /h	0.672 m ³ /h	0.960 m ³ /h	2.88 m ³ /h	5 m ³ /h	0.04
	HOR-60 (Hz)	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	0.04
	HR-50 (Hz)	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	0.04
	HR-60 (Hz)	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	0.04
	普及型-50 (Hz)	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	0.04
	普及型-60 (Hz)	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	0.04
大型 「OR」 シリーズ	OR-4	1050×530×850H	Φ400×600 L	0.24	700ℓ/2分/回	1.2 m ³ /h	1.68 m ³ /h	2.4 m ³ /h	7.2 m ³ /h	12 m ³ /h	0.10
	OR-5	1500×750×1020H	Φ500×1000 L	0.50	1500ℓ/2分/回	2.5 m ³ /h	3.5 m ³ /h	5.0 m ³ /h	15 m ³ /h	25 m ³ /h	0.40
	OR-6	1900×900×1150H	Φ600×1200 L	0.72	2100ℓ/2分/回	3.6 m ³ /h	5.0 m ³ /h	7.2 m ³ /h	22 m ³ /h	36 m ³ /h	0.75
	OR-7	2080×980×1270H	Φ700×1400 L	0.98	2900ℓ/2分/回	4.9 m ³ /h	6.9 m ³ /h	9.8 m ³ /h	29 m ³ /h	49 m ³ /h	1.50
	OR-9	2650×1250×1850H	Φ900×1800 L	1.62	4800ℓ/2分/回	8.1 m ³ /h	11 m ³ /h	16 m ³ /h	49 m ³ /h	81 m ³ /h	3.70
	OR-13	4650×2100×1850H	Φ1300×2600 L	3.38	10000ℓ/2分/回	17 m ³ /h	24 m ³ /h	34 m ³ /h	101 m ³ /h	169 m ³ /h	5.50